



ДУЛААНЫ ӨРГӨХ НАСОС
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
http://www.nccd.gov.mn

2023.11.01 № 4-1/1681
танай _____-ны № _____-т


Үнийн санал ирүүлэх тухай

Тус төвийн Агаар дуслын нэгдүгээр тасаг, Сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний тасаг, Хүлээн авах тасгуудад шаардлагатай дулааны өргөх насосын үнийн саналыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-д заасны дагуу 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Холбогдох материалын бүрдлийг ханган саналаа tender@nccd.gov.mn хаягаар албан тоотоор ирүүлнэ үү.

Хавсралт 1 хуудастай.

ДЭД ЗАХИРАЛ



Д.БАЯРСАЙХАН

ХӨСҮТ-ийн 2023 оны ... тоот албан
бичгийн хавсралт



ДУЛААНЫ ӨРГӨХ НӨСӨСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нийлүүлэх хугацаа	Техникийн үзүүлэлт
1	Хүчин чадал		Гэрээ байгуулсанаас хойг хуанлийн 7 хоногт	380V-50Hz
2	Дулаан өргөх чадал	м		12 метрийн өндөрт өргөх чадалтай
3	Эргэлтийн хүчин чадал	л		Нэг минутанд 420 литр хүртэл шахах хүчин чадалтай
4	Диаметр	мм		50мм диаметр
5	Даралт	бар		6 дээш барын даралтай шахах
6	Насосны урт	мм		250мм байх